

# DITASA

DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y AISLAMIENTOS, S.A.

C/ Pico Almanzor, nº14. Pol. Ind. Valdecabañas

Tfno: 91 871 81 60/61 Fax:91 871 81 62

28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Arganda, 01/01/2025

**Asunto-** Declaración de conformidad del tubo de cobre pre-aislado "INABA COPPER BRASS PLUS".

DITASA declara bajo su responsabilidad que la tubería de cobre pre-aislada distribuida como INABA Copper Brass PLUS para aplicaciones de aire acondicionado está fabricada bajo las siguientes características:

## **TUBO DE COBRE**

Tipo de cobre: CU-DHP 99,9 %

Fósforo residual: Entre 0,015 % y 0,040 %

EN-12735-1 con los siguientes espesores teóricos:

1/4" x 0,72 m/m

3/8" x 0,72 m/m

1/2" x 0,72 m/m

5/8" x 0,72 m/m

## **AISLAMIENTO**

- Aislamiento en polietileno expandido y poliamida.
- Reacción al fuego: B-S1-d0
- Temperatura de trabajo: -80 °C / + 98°C
- Coeficiente de dispersión de vapor de agua:  $8,6 \times 10^{(-11)}$  g/ m<sup>2</sup> x s x Pa
- Conductividad térmica: 0,035 WmK a 0 °C.
- Libre de CFC
- Ecológico
- Espesores de aislamiento:
  - o 1/4" – 9 mm
  - o 3/8" – 9 mm
  - o 1/2" – 9 mm
  - o 5/8" – 9 mm

El producto arriba descrito está garantizado para los gases R407, R410 y R32.

DITASA

Tomás Cabrero Landa